



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Ивановской области  
Прокуратура  
Савинского района



Директору МКОУ Горячевская СШ  
Ароновой Т.Е.  
д. Горячево, ул. Бреховская, д. 15

ул. Первомайская, 11, п. Савино, 155710  
15 01.2021 № 02-27-2021

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства о пожарной  
безопасности

Прокуратурой Савинского района в связи с информацией, размещенной СМИ о нарушении требований пожарной безопасности, во исполнение приказа Генпрокуратуры РФ от 07.12.2007 № 195 с привлечением специалистов ОД ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в МКОУ «Горячевская средняя школа».

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 13.04.2010 37-АА № 505028 объект муниципальной собственности Савинского муниципального района Ивановской области – нежилое здание, общей площадью 1833 кв.м. закреплен за МКОУ «Горячевская СШ» на праве оперативного управления.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму основывается, в том числе, на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритета мер предупреждения терроризма.

Статьей 3 Закона № 35-ФЗ предусмотрено, что террористический акт может быть совершен посредством взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Согласно п. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

Прокуратура Савинского района Ивановской  
АВ № 001260 \*  
№ 02-27/Прдл9-21-1222

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Так, в ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности в здании образовательного учреждения.

Согласно п. 39 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила) ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

В нарушение вышеуказанного требования, ковер, расположенный на пути эвакуации у главного выхода из школы не закреплен к полу.

В силу пп. «в» п. 42 Правил запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Вместе с тем, в нарушение пп. «в» п. 42 Правил допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника, в коридоре у музея.

Кроме того, установлено, что в помещении спортивного зала у пожарных извещателей не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания, что влечет за собой нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Закон № 184-ФЗ), ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), п. 13.3.13 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 12.25. НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

В нарушение п. 480 Правил огнетушитель № 10, размещенный в коридоре здания школы, расположен на высоте более 1,5 метра.

Запор на двери эвакуационного выхода из помещения столовой не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа, что влечет нарушение п. 35 Правил противопожарного режима.

В нарушение ст. 46 Закона № 184-ФЗ, Закона № 123-ФЗ, п. 6.18 строительных норм и правил СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. двери, выходящие на западную лестничную клетку, не имеют приспособления для самозакрывания.

Согласно статье 20 Закона № 69-ФЗ, нормативное регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление

уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно ст.ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ, организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению; ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе, руководители организации.

В соответствии со ст.ст. 28, 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2018 № 273-ФЗ (далее - Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты создают угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних; кроме того, наличие недостатков в обеспечении требований пожарной безопасности на объекте, влечет за собой угрозу совершения террористических актов путем поджога, тем самым создавая неблагоприятные последствия, в виде возникновения пожароопасной ситуации, в связи с чем, имеется срочная необходимость в их устранении.

Причинами и условиями выявленных нарушений явилось неисполнение должностными лицами учреждения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, а также ослабление контроля за деятельностью подчиненных лиц со стороны руководства организации.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. Безотлагательно принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных нарушений вновь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. О результатах принятых мер уведомить прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района  
младший советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Д.А. Ланько

**АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Горячевская средняя школа.

155723 д. Горячево, ул. Бреховская , д. 15, т. 8 (49356)9-43-25 elen936@yandex.ru

№ 11 от 15.02.2021г.  
на № 02-27-2021 от 15.01.2021г.

Прокурору Савинского муниципального  
района  
Ивановской области  
младшему советнику юстиции Д.А.Ланько

Рассмотрев представление от 15.01.2021 г. № 02-27-2021 с участием помощника прокурора Савинского района О.А.Баукиной , сообщаю следующее:

1.Были приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, а также причины и условия , им способствующие:

1. Ковровую дорожку на пути эвакуации у главного выхода из школы надежно прикрепили к полу.
2. На светильник , в коридоре у музея, одет колпак.
3. В помещении спортивного зала у пожарных извещателей разместили защитную конструкцию, не нарушающую их работоспособность.
4. Огнетушитель № 10, размещенный в коридоре здания школы, в соответствии с п.480 Правил противопожарного режима разместили на высоте 1,5 метра.
5. На двери эвакуационного выхода из помещения столовой сменили запор, что обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри.
6. На эвакуационных путях , на западной лестничной клетке ,на двери разместили приспособление для самозакрывания.

2.Ответственный за противопожарное состояние школы Дмитриев А.А. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

3.Учтём Ваши замечания и в дальнейшем подобных нарушений постараемся не допускать.

Директор школы  Ерохова Т.Е.

