



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)**

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908  
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)  
эл. почта: ond-shuya@yandex.ru  
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«29» января 2021 года № 107-4-7-23

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**МКОУ**

**«Горячевская средняя школа»**

155723, Ивановская область,  
Савинский район, д. Горячево,  
ул. Бреховская, д. 15

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.**

«29» января 2021 г.

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области подполковник внутренней службы Корчагин Андрей Владимирович

рассмотрев постановление № 24/12 от «29» января 2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на МКОУ «Горячевская СШ» установил, что

Прокурором Савинского района младшим советником юстиции Д.А. Ланько вынесено постановление об административном правонарушении по факту допущенных юридическим лицом – МКОУ «Горячевская СШ» нарушения норм законодательства о пожарной безопасности в здании детского сада, расположенном по адресу: Ивановская область, Савинский район, д. Горячево, ул. Бреховская, д. 15.

Указанное лицо нарушило требования (не обеспечили выполнение требований) пожарной безопасности, содержащихся в правилах противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, которые предусмотрены (сохранили смысл) в Правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, а именно:

- Ковер, расположенный на пути эвакуации у главного выхода из школы не закреплен к полу. (основание: п. 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника, в коридоре у музея. (основание: п.п. «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- В помещении спортивного зала у пожарных извещателей не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.13 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.);

- Огнетушитель № 10, размещенный в коридоре, расположен на высоте более 1,5 метра. (основание: п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- Запор на двери эвакуационного выхода из помещения столовой не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа. (основание: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- Двери, выходящие на западную лестничную клетку, не имеют приспособления для самозакрывания. (основание: ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.18\* строительных норм и правил СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.7. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность объекта. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

**Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.**

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление в соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ может быть обжаловано в вышестоящий орган Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ивановской области (город Иваново, улица Диановых, дом 8-а) или в Шуйский городской суд Ивановской области (Ивановская область, город Шуя, площадь Комсомольская, дом 19) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии представления. По истечении данного срока не обжалованное и не опротестованное представление вступает в законную силу.

Главный государственный инспектор  
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов  
по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы



А.В. Корчагин

Представление получил « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

( фамилия, подпись )

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
Горячевская средняя школа.

155723 Ивановская область, Савинский район, д. Горячево, ул. Бреховская, д. 15, т. 8 (49356)9-43-25  
elen936@yandex.ru

№ 13 от 27.02.2021г.  
на № 107-4-7-23 от 29.01.2021г.

Главному государственному инспектору  
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов  
по пожарному надзору  
подполковнику внутренней службы  
А.В.Корчагину

Рассмотрев представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 115-4-7-23 от 29.01.2021г, сообщая следующее:

1. Были приняты действенные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также причины и условий, им способствующие:
  1. Ковровую дорожку на пути эвакуации у главного выхода из школы надежно прикрепили к полу.
  2. На светильник, в коридоре у музея, одет колпак.
  3. В помещении спортивного зала на пожарные извещатели разместили защитную конструкцию, не нарушающую их работоспособность.
  4. Огнетушитель № 10, размещенный в коридоре здания школы, в соответствии с п.480 Правил противопожарного режима разместили на высоте 1,5 метра.
  5. На двери эвакуационного выхода из помещения столовой сменили запор, что обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри.
  6. На эвакуационных путях, на западной лестничной клетке, на двери разместили приспособление для самозакрывания.
2. Ответственный за противопожарное состояние школы Дмитриев А.А. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
3. Учтём Ваши замечания и в дальнейшем подобных нарушений постараемся не допускать.

Директор школы \_\_\_\_\_ Аронова Т.Е.

